四川西昌电力股份有限公司

客户供用电方案通知单（用户联）

<table>
<tr><td>客户户名</td><td>凉山彝族自治州第一人民医院</td><td>联系人姓名</td><td>董昌明</td><td>申请单号</td><td colspan="2">申 0054289</td></tr>
<tr><td>用电地址</td><td>长安街道小庙乡</td><td>联系人电话</td><td colspan="2">15181586960</td><td>户 号</td><td></td></tr>
<tr><td>业务员</td><td>吴皓</td><td>营业厅电话</td><td></td><td>通知时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">客户供用电方案</td><td>主要用电类别</td><td></td><td>电压等级</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">方案附后</td></tr>
<tr><td>客户工程</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">收费记录</td><td>项 目</td><td>金额(小写)</td><td>票据号码</td><td>收款人</td><td>日 期</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td>预存电费</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>高可靠供电费</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="7">请贵户在收到该通知单后，尽快来供电企业办理下列有关事宜：
1、自通知之日起，高压供电方案有效期为 1 年，低压供电方案有效期为 3 个月。如在此期限内不向供电企业办理有关用电手续，则方案自行作废。如有特殊情况，需延长供用电方案有效期的，应在有效期到期前 10 天向供电企业提出延期申请。 2、贵户若对该供电方案有不同意见，应在接此通知单 10 天内向供电企业提出书面意见。3、贵户收到通知单后，应委托具有相应资质的设计、施工单位对受电工程进行设计、施工（用户可登录四川能源监管办网站查询具备资质的电力工程承装（修、试）单位，审验施工单位、试验单位是否取得相关资质）。4、对接入的用电设备的资料、图纸等必须报供电企业审查合格后方可据此施工。5、工程中涉及的中间或隐蔽工程，必须在施工时通知供电企业并经验收合格后方可继续施工，否则供电企业有权对其提出整改或终止施工。6、工程竣工后，客户应向供电企业提出验收申请，对工程验收合格并完善相关手续后方可供电使用。7、确认已收阅西昌电力股份有限公司《验收标准》。</td></tr>
</table>

上述内容本人已仔细阅读：方案信息、工程信息、收费项目、金额及其他告知事宜都已清楚

客户签字（盖章）：

供电单位印章

2026 年 11 月 2 日

通知单信息录入：刘梦迪

扫描全能王 创建

凉山彝族自治州第一人民医院

一、现场查勘情况：

凉山彝族自治州第一人民医院在成凉工业科技园区内新建院区，属于一类负荷，需要双电源接入。用户有 20 台 1000KVA 配变，每条专线接入 10000KVA 负荷，两条专线独立运行互为备用。

1、主供：从撒网山变 10KV 备用间隔新建专线接入；

2、备供：从天王山变 10KV 备用间隔新建专线接入。

二、产权：

以双方签订《供用电合同》内产权分界为准。

三、计量及电价：

1、主供：新装一只三相四线电子式多功能表，型号：DTZ(N)、D（2）级、0.015-0.075（6）A、3*57.7/100V，配浇注一体式计量互感器（CT:600/5A，PT:10/0.1KV），加装一套高压费控装置（初始值为 30、报警值为 10），电价按电网代理购电两部制商业照明 1（1--10KV）执行，力率 0.9 考核。基本电费暂按实际最大需量收取。

2、备供：新装一只三相四线电子式多功能表，型号：DTZ(N)、D（2）级、0.015-0.075（6）A、3*57.7/100V，配浇注一体式计量互感器（CT:600/5A，PT:10/0.1KV），加装一套高压费控装置（初始值为 30、报警值为 10），电价按电网代理购电两部制商业照明

扫描全能王 创建

1（1--10KV）执行，力率 0.9 考核。基本电费暂按实际最大需量收取。

四、自备电源：

用户自备 1600KW 柴油发电机 2 台，1200KW 柴油发电机一台。

五、客户工程：

变压器及高，低压设备安装。根据国家有关“三不指定”的规定，用户可以自行选择施工单位、设计单位和材料供应商，客户承担的工程按照《供电营业规则》相关规定执行。

六、高可靠供电费收取：

根据川发改价格（2016）482 号文件收取该户高可靠供电费 165 元/KVA*20000KVA=3300000 元。

七、供电企业出资：

根据 《供电营业规则》规定，电能计量装置由供电企业办理，用户应当提供工作上的方便。

扫描全能王 创建